



mglass gmbh
Raiffeisenweg 1
4203 Altenberg

Magistrat der Stadt Wien
MAGISTRATSABTEILUNG 39
Prüf-, Überwachungs- und
Zertifizierungsstelle der Stadt Wien
VFA – Labors für Bautechnik
Standort: Rinnböckstraße 15
A-1110 WIEN
Tel.: (+43 1) 79514-8039
Fax: (+43 1) 79514-99-8039
E-Mail: post@ma39.wien.gv.at
Homepage: www.wien.at/vfa

MA 39 – VFA 2007K515

Wien, 30. Oktober 2007

Betrifft: Übertragbarkeit von Prüfergebnissen

Sehr geehrter Herr Mayr!

Bezüglich Ihrer Anfrage auf Übertragbarkeit des Prüfberichtes der Alu-Pfosten-Riegel-Fassade, System mglass 50 (unser Zeichen MA 39 – VFA 2007-0866.01) auf das Fassadensystem mit 40 mm Ansichtsbreite nimmt die MA 39 wie folgt Stellung:

Die Prüfergebnisse von System mglass 50 können hinsichtlich Luftdurchlässigkeit und Schlagregendichtheit auf das System mglass 40 übertragen werden, wenn die identen Systemkomponenten verwendet werden (siehe Systembeschreibung des Prüfberichtes).

Die Gleichwertigkeit zur Übertragbarkeit der Widerstandsfähigkeit gegen Windlast ist seitens Antragsteller durch statische Bemessung nachzuweisen.

Mit freundlichen Grüßen

Der Sachbearbeiter:

Ing. M. Chval

Für den Laboratoriumsleiter:

Dipl.-Ing. (FH) M. Febringer

Für den Leiter der MA 39:

Magistrat der Stadt Wien
MAGISTRATSABTEILUNG 39
Prüf-, Überwachungs- und
Zertifizierungsstelle der Stadt Wien
Standort 1110 Wien, Rinnböckstraße 15

Dipl.-Ing. G. Pommer
Oberstadtbaurat

Die Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Alle Seiten des Berichtes sind mit dem Amtssiegel der Stadt Wien versehen. Veröffentlichung und Auszüge bedürfen der schriftlichen Bewilligung der Anstalt. Bitte beachten Sie die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MA 39 im Internet unter <http://www.wien.gv.at/vfa/>

Akkreditiert als Prüf- und Überwachungsstelle gemäß AkkG per Bescheid des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit auf Basis der ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17025 und der ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17020 (EN 45004), PSID 69. Akkreditiert als Prüf- und Überwachungsstelle gemäß WBAG per Akkreditierungsbescheid des Österreichischen Instituts für Bautechnik auf Basis der ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17025 und der EN 45004. Notifiziert als Prüf- und Überwachungsstelle gemäß Bauproduktenrichtlinie (89/106/EWG vom 21.12.1988) unter der Kennnummer 1140.

Zertifiziert gemäß den Forderungen der ÖNORM EN ISO 9001:2000 durch die ÖQS-Zertifizierungs- und Begulachtungs GmbH.

Parteiverkehr: Montag bis Freitag: 7:30 – 15:30 Uhr, UID: ATU 36801500
Bankverbindung: Bank Austria AG, Konto 696 255 983, DVR: 0000191